

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Nr CE/PL/1373/V1/2025/1214

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

## ELEKTRONICZNY ZASILACZ LED

Typ/typy:

- (1) **TRETO C IP67 24V 15W**, (2) **TRETO IP67 24V 40W**,  
(3) **TRETO IP67 24V 60W**, (4) **TRETO IP67 24V 100W**,  
(5) **TRETO IP67 24V 150W**, (6) **TRETO IP67 24V 200W**

Znak towarowy:

**Kanlux**

**Podstawowe parametry:** PRI: 220-240V~; 50Hz; klasa II; IP67;  $\lambda$ :0,9; (1) – max 0,4A, (2) – max 0,2A, (3) – max 0,6A,  
(4) – max 0,68A, (5) – max 1A, (6) – max 1,3A,  
SEC: Constant voltage 24V DC:  
(1) – max 15W, max 0,625A; (2) – 16-40W, max 1,66A; (3) – 30-60W, max 2,5A;  
(4) – 50-100W, max 4,16A; (5) – 75-150W, max 6,25A; (6) – 120-200W, max 8,33A;  
(1)(6) –  $T_a=40^{\circ}\text{C}$ ;  $T_c=85^{\circ}\text{C}$ ; (2)(3)(4)(5) –  $T_a=45^{\circ}\text{C}$ ;  $T_c=85^{\circ}\text{C}$

**Oznaczenie serii/partii:** #AJ

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU****Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863****Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN 61347-1:2015 +A1:2021****EN 61347-2-13:2014 +A1:2017****EN 62493:2015****EN IEC 55015:2019 +A11:2020****EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021****EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021****EN 61547:2009****EN IEC 63000:2018****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

**NWP/WO; ID 1373; S.CE/1214****Radzionków, 06.11.2025**

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego **Krzysztof Żurek**  
**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego **Dariusz Staniczek**  
**Kanlux S.A.** Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów **Adam Wabnicki**

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | [kanlux@kanlux.pl](mailto:kanlux@kanlux.pl) | [kanlux.pl](http://kanlux.pl)